SIEMENS

Kezelési leírás RDH100

Az RDH100 szobatermosztát segítségével beállíthatja az Ön számára ideális helyiséghőmérsékletet.

Kijelző

	Aktuális helyiséghőmérséklet ºC
	A készülék a beállított komforthőmérsékletre szabályoz
	Hőigény jelzés
	Elemcsere szükséges



Forgatógomb

Állítsa be a kívánt helyiséghőmérsékletet

Elemtípus

2 db alkáli elem AA, 1,5 V



Első beüzemelés

- Távolítsa el a fekete szigetelő szalagot az elemektől és megfelelően helyezze vissza az elemtartót.

Első bekapcsolás

Az elemek behelyezését követően 2 másodpercig az összes szimbólum megjelenik a kijelzőn.

A kívánt helyiséghőmérséklet beállítása

- Tekerje a forgatógombot az óramutató járásával ellenkező irányba, ha a beállított hőmérsékletet csökkenteni szeretné, illetve az óramutató járásával megegyező irányba, ha növelni szeretné. A módosítás 0.5 °C-os lépesenként lehetséges.
- A beállított hőmérséklet a komforthőmérséklet szimbólum mellett látható T☼.

Elemcsere

1. Készítse elő a 2 db új AA, 1,5 V elemet
2. Húzza ki az elemtartót, cserélje ki a régi elemeket az újakra és helyezze vissza az elemtartót
3. A lemerült elemek rendkívül környezetszennyezőek, kérjük a lemerült elemek gyűjtőbe dobja.

Energiamegtakarítás

- Ne állítsa 21 ˚C fölé a hőmérsékletet

Csak rövid ideig szellőztesse a helyiséget

DE EN FR IT NL ES PT CS HU PL SV FI ZH TR EL RO DA